

ZJEx



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



防爆合格证查询
No:23133F41330

防爆电气设备 防爆合格证

证书编号:ZJEx23.1603

试验报告编号:23133F41330

制 造 商 : 北京瀚宁绿环空气技术有限公司
地 址 : 北京市朝阳区建国门外南郎家园1号楼618室
生产企业 : 北京瀚宁绿环空气技术有限公司
地 址 : 北京市朝阳区建国门外南郎家园1号楼618室
产品名称 : 专用防爆离心风机
型号规格 : HN-FBLXFJ-□
防爆标志 : Ex db IIB T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db
总装图号 : HN-FBLXFJ-00

经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

备 注 : 1、电气参数: 额定电压 (V): AC380; 额定功率 (kW): 1.5、3、5.5、7.5。
2、防护等级: 进风口IP20, 出风口IP10;
3、型号解释: HN-FBLXFJ-□; □: 额定功率 (kW)。

批 准 : 王 国 忠

发证日期: 2023. 10. 31

有效期至: 2028. 10. 30

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

注: 本证仅对与送检样机一致的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 浙江省嘉兴市广穹路400号 <http://www.fydqjc.cn> 电话: 0573-82077338